

## Διευκρίνιση #2

**Θέμα:** Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την διακήρυξη TED143 με αντικείμενο «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας Νο. 7.5 της ΟΛΘ Α.Ε.»

**Ερώτημα #1:** Αναφορικά με την υπ' αριθμόν RFQ ThPA 143/2026 διακήρυξη για τον ανοικτό Διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας Νο. 7.5 της ΟΛΘ Α.Ε.», θα θέλαμε να σας θέσουμε το παρακάτω: Μελετώντας το Μέρος Β' των Τευχών Δημοπράτησης (και συγκεκριμένα την «Τεχνική Περιγραφή» στη Σελίδα 4), θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα ζήτημα σχετικά με τις διαστάσεις του οικίσκου. Η προδιαγραφή για πλάτος 3,5 μέτρων αποκλίνει από τις τυποποιημένες λύσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, γεγονός που προκαλεί αυξημένο κατασκευαστικό κόστος και σοβαρές δυσκολίες στη μεταφορά.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν γίνεται δεκτή η πρόταση προκατασκευασμένου οικίσκου με το βιομηχανικά τυποποιημένο πλάτος των 2,6 μέτρων (και αντίστοιχη αύξηση του μήκους του), με την προϋπόθεση ότι τηρούνται πλήρως όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι αποστάσεις ασφαλείας του εξοπλισμού.

**Απάντηση ΟΛΘ Α.Ε. #1:** Αναφορικά με το ερώτημά σας σχετικά με τις διαστάσεις του οικίσκου του Υποσταθμού Νο. 7.5, στο πλαίσιο της υπ' αριθμόν RFQ ThPA 143/2026 διακήρυξης, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η διάσταση των 3,5m x 8m, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή (Σελ. 4) του Μέρους Β' των Τευχών Δημοπράτησης, παραμένει δεσμευτική και κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να τη συμπεριλάβει στην προσφερόμενη τιμή του.

Εντός των δεδομένων αυτών διαστάσεων, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να προτείνει τη διαρρύθμιση των επιμέρους χώρων (Μέσης Τάσης - ΜΤ, Μετασχηματιστής - ΜΣ, Χαμηλής Τάσης - ΧΤ) όπως ο ίδιος κρίνει τεχνικά ορθότερη, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται πλήρως όλες οι τεχνικές προδιαγραφές, οι αποστάσεις ασφαλείας του εξοπλισμού και οι απαιτούμενοι χώροι χειρισμού/συντήρησης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διάσταση οικίσκου (3,5m x 8m) επιφέρει αυξημένο κατασκευαστικό κόστος ή δυσκολίες μεταφοράς/υλοποίησης, οφείλει να τις αναφέρει ρητά στην προσφορά του, ώστε το στοιχείο αυτό να τεθεί υπόψη και των υπολοίπων υποψηφίων μέσω σχετικής διευκρίνισης.

Επιπλέον, εφόσον κάποιος υποψήφιος το επιθυμεί, μπορεί προαιρετικά να συμπεριλάβει στην προσφορά του μια εναλλακτική λύση οικίσκου ως ξεχωριστό ορτίον (π.χ. με μειωμένο πλάτος και αντίστοιχα αυξημένο μήκος). Διευκρινίζεται ότι η εναλλακτική αυτή πρόταση δεν θα είναι συγκρίσιμη με τις προσφορές των υπολοίπων υποψηφίων στο πλαίσιο της τεχνικής/οικονομικής αξιολόγησης, καθώς δεν θα ανταποκρίνεται στη ζητούμενη προδιαγραφή, αλλά θα τεθεί υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής με σκοπό να αναδείξει μια εναλλακτική προσέγγιση με χαμηλότερο κόστος.

Επισημαίνεται προς ενημέρωσή σας ότι σε αντίστοιχο πρόσφατο έργο της ΟΛΘ Α.Ε. (Τ23Β10001 – 105267 - Υποσταθμός 2x630kVA), ο οικίσκος που κατασκευάστηκε και παραδόθηκε είχε διαστάσεις

9,5m x 3,5m, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ζητούμενη διάσταση πλάτους είναι τεχνικά εφικτή και έχει ήδη υλοποιηθεί επιτυχώς από εργολήπτη στο παρελθόν.