

Διευκρίνιση #3

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την διακήρυξη TED143 με αντικείμενο «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας Νο. 7.5 της ΟΛΘ Α.Ε.»

Ερώτημα #1: Βάσει της διακήρυξής σας, αναφέρεται στην παράγραφο "2.3.3. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων τα ανωτέρω υπό 2.2.1. iii) και iv) Ποιοτικά κριτήρια **πρέπει να πληρούνται από κάθε μέλος της ένωσης**" όπου

"2.2.1. iv) Οι συμμετέχοντες **πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018 αντίστοιχα ή ισοδύναμα σε ισχύ.**"

Δεδομένου ότι ακόμη ως XXXXXXXXXX, **δεν** έχουμε πάρει τις ανωτέρω πιστοποιήσεις, θα ήθελα μία επίσημη από εσάς ή την ομάδα σας ενημέρωση αν μπορούμε εν τέλει να συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό ή οι παραπάνω προϋποθέσεις για πιστοποίηση είναι "επί ποινή αποκλεισμού";

Απάντηση ΟΛΘ Α.Ε. #1: Οι όροι της παρούσας διακήρυξης δεν δύναται να διαφοροποιηθούν.

Ερώτημα #2: Παρακαλώ για μια διευκρίνιση όσον αφορά στους διακόπτες χαμηλής τάσεως:

Στους τύπους των διακοπών ισχύος χαμηλής τάσεως (με ρυθμιζόμενο θερμικό και μαγνητικό ρεύμα) που έχετε προδιαγράψει, υπάρχει έκδοση τριπολικού και έκδοση τετραπολικού διακόπτη(με διακοπή ουδετέρου).

Επειδή στα αλεξικέραυνα έχετε προδιαγράψει σε κάθε αναχώρηση χαμηλής τάσεως να εφαρμοστεί αντικεραυνική προστασία με τετραπολικό (4P) ασφαλειοαποζεύκτη, και επειδή κάποια εκ των καλωδίων ισχύος χαμηλής τάσεως είναι πενταπολικά, μήπως και κάποιοι από τους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσεως θα πρέπει είναι τετραπολικοί; Ή θα πρέπει να τους υπολογίσουμε όλους ως τριπολικούς;

Απάντηση ΟΛΘ Α.Ε. #2: Θα πρέπει να συμπεριληφθούν τετραπολικοί διακόπτες χαμηλής τάσης.

Ερώτημα #3: Αναφορικά με την υπ' αριθμόν RFQ ThPA 143/2026 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού, παρακαλούμε για τις διευκρινίσεις σας στο παρακάτω ζήτημα, σχετικά με τους Συμβατικούς Όρους και συγκεκριμένα:

Στο Παράρτημα 3 της Διακήρυξης, που είναι οι βασικοί συμβατικοί όροι, γίνεται μνεία σε πλήρη αποζημιωτική ευθύνη του αναδόχου για πάσης φύσεως ζημιές προκληθούν από τις εργασίες του.

Επιπλέον, στο άρθρο 7.3. της Διακήρυξης προβλέπεται :

7.3. Κατά τα λοιπά, εναλλακτικές προσφορές, προσφορές με όρους, αιρέσεις ή επιφυλάξεις, προσφορές για μέρος του αντικειμένου του διαγωνισμού, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται.

Σε Σύμβαση έργου, είχαμε εισαγάγει ρήτρα εξαίρεσης της ευθύνης των Μερών για τυχόν έμμεσες και αποθετικές ζημιές και είχε γίνει αποδεκτή από τα Συμβαλλόμενα μέρη ως αμοιβαίως εφαρμοστέα, εντός του επιτρεπτού φυσικά νομικού πλαισίου και με εξαίρεση τις περιπτώσεις τυχόν ζημιών από δόλο κα βαριά αμέλεια.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο παρόν έργο?

Απάντηση ΟΛΘ Α.Ε. #3: Οι όροι της παρούσας διακήρυξης δεν δύναται να διαφοροποιηθούν.