

Διευκρίνιση #1

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την διακήρυξη TED143 με αντικείμενο «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας Νο. 7.5 της ΟΛΘ Α.Ε.»

Ερώτημα #1: - Στην τεχνική περιγραφή αναφέρεται οικίσκος διαστάσεων 3,5μΧ8μ με συγκεκριμένη διαμερισματοποίησης, ενώ στα σχέδια φαίνονται άλλες και διάφορες διαστάσεις (2,8μΧ6,5μ. και 3μΧ5,45μ) καθώς και διαφορετική διαμερισματοποίησης. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι από όλα αυτά ισχύει καθώς και το απαιτούμενο τελικό ύψος του οικίσκου.

Απάντηση ΟΛΘ Α.Ε. #1: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προϋπολογίσουν οικίσκο με διαστάσεις κατόψεως 3,5 m × 8 m και διαμερισματοποίηση σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Μέρος Β – Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τα πεδία των πινάκων χαμηλής τάσης που προδιαγράφονται έχουν ύψος ~210 cm, στο οποίο θα πρέπει να προστεθούν 10–20 cm για τη βάση έδρασης. Το συνολικό ύψος του οικίσκου θα προκύψει από τη μελέτη των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τον προσφερόμενο εξοπλισμό καθώς και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τη σχετική νομοθεσία για υποσταθμούς ΜΤ.