

Διευκρινίσεις #1

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την διακήρυξη TED145 με αντικείμενο «Προμήθεια και παράδοση τεσσάρων (4) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (H/Z) για την παροχή εφεδρικής ισχύος σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Λιμένα Θεσσαλονίκης»

Ερώτημα #1: Προτιθέμεθα να συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό με την εμπειρία και αξιοπιστία της Caterpillar. Σε συνέχεια αυτού, παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε τα παρακάτω.

1. Το H/Z 500 KVA θα είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου; Γιατί στη σελίδα 4 του συνημμένου "TED_145_2026_RFP_diesel_generator", ο τίτλος αναφέρει H/Z ανοιχτού τύπου, αλλά στη συνέχεια στη σελίδα 5, γίνεται λόγος για Ηχομονωτικό Κάλυμμα.
2. Τι θεωρείτε ως «Προληπτική συντήρηση» και τι ως «Τακτική συντήρηση»;
3. Δεδομένου ότι ζητάτε διακριτές τιμές ανταλλακτικών/service για τα πρώτα 5 έτη, αλλά στο συνημμένο "TED_145_2026_tech_specs" συμπερίληψη των ανταλλακτικών/service 2 πρώτων ετών (χρόνος εγγύησης) στην τιμή πώλησης, θέλετε να αναφέρουμε τις τιμές ανταλλακτικών που ζητάτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 από το τρίτο έτος και μετά;
4. Λόγω προσωπικών δεδομένων και πολιτικής του διεθνούς Οίκου XXXXXXXX στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5, μπορούμε να συμπληρώσουμε τα πεδία, ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ, ΧΡΟΝΙΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ και όχι ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
5. Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε τυχόν κρατήσεις και φόρους που χρειάζεται να γνωρίζουμε από πλευράς σας, ώστε να μη χρειαστεί να τους επιβαρυνθείτε μελλοντικά.

Απάντηση ΟΛΘ Α.Ε. #1: Παρακάτω απαντήσεις με την σειρά που τέθηκαν τα ερωτήματα:

1. Το H/Z 500 KVA θα είναι ανοιχτού τύπου,
2. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Μπορεί να θεωρηθεί κοινός όρος. Θα πρέπει ο ανάδοχος να είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την περίοδο της εγγύησης,
3. Πρέπει να υποβληθούν διακριτές τιμές ανταλλακτικών/service για τα πρώτα 5 έτη,
4. Ναι, είναι αποδεκτό,
5. Δεν αναμένουμε κάτι συγκεκριμένο, εφόσον υπάρξει θα πρέπει να καλυφθεί από τον Ανάδοχο.

Ερώτημα #2: Τα 3 HZ των 275kva θα είναι το καθένα στο δικό του ηχομονωτικό πλαίσιο, και όχι σε ένα(1) όπως αναφέρεται στη σελίδα 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών, στην πρώτη πρόταση, σωστά;

Απάντηση ΟΛΘ Α.Ε. #2: Τα τρία (3) HZ των 275KVA θα είναι το καθένα στο δικό του ηχομονωτικό πλαίσιο, και όχι σε ένα (1).

Ερώτημα #3: Το HZ των 500kVA θα είναι ανοικτού τύπου; (αναφέρεται ...με ηχομονωτικό κάλυμμα... στη σελίδα 5 των τεχνικών προδιαγραφών)

Απάντηση ΟΛΘ Α.Ε. #3: Βλέπε απάντηση του ερωτήματος #1.

Ερώτημα #4: Απαιτείται και η εγκατάσταση και σύνδεση των HZ ή απλή παράδοση τους;

Απάντηση ΟΛΘ Α.Ε. #4: Απαιτείται μόνο η παράδοση στην θέση που θα υποδείξει η ΟΛΘ Α.Ε. εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ερώτημα #5: Σχετικά με τη Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού RFP ThPA 145/2026 "για την προμήθεια και παράδοση τεσσάρων (4) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (H/Z) για την παροχή εφεδρικής ισχύος σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Λιμένα Θεσσαλονίκης" και στα πλαίσια προετοιμασίας της τεχνικής και οικονομικής μας προσφοράς, **αιτούμαστε παράταση έως 10 Ιουλίου 2026**, προκειμένου να ολοκληρώσουμε με τη δέουσα επιμέλεια τη συλλογή και αξιολόγηση των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού, με στόχο την υποβολή μίας πλήρους και ανταγωνιστικής προσφοράς, προς όφελος της Υπηρεσίας σας.

Απάντηση ΟΛΘ Α.Ε. #5: Σας ενημερώνουμε για την χορήγηση παράτασης.

- **Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς** → Παρασκευή 10/07/2026, 12:30 μ.μ.
 - **Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων προς διευκρίνιση** → Παρασκευή 03/07/2026 μέχρι τέλος της ημέρας
-